

令和5年度 もがみクリーンセンター 月平均水質状況（最終放流水）

測定対象	項目	pH	SS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	大腸菌 群数 (個/ml)	T-N (mg/l)	T-P (mg/l)	CL- (mg/l)	色度 (度)
	排水基準	5.8~8.6	200以下	160以下	160以下	3,000以下	※120以下	16以下	—	—
自主 検査 (月 平均)	4月	7.5	2.1	3.0	8.5	0	4.3	0.1	1,135.0	1
	5月	7.8	2.7	3.0	13.0	1	4.6	0.2	1,117.0	3
	6月	7.7	2.5	0.6	12.6	0	4.2	0.2	833.0	6
	7月	7.5	1.8	1.5	11.6	0	3.8	0.1	869.0	4
	8月	7.6	-	1.7	9.8	6	5.6	0.1	1,046.0	5
	9月	7.7	1.4	0	4.3	1	3.9	0.1	833.0	1
	10月	7.7	1.4	0.6	5.7	1	4.5	0.1	904.0	3
	11月	7.4	2.7	0.5	5.8	1	8.4	0.1	1,194.0	2
	12月	7.4	2.3	1.4	11.3	0	5.5	0	1,206.0	14
	1月	8.0	3.2	0.7	6.5	0	2.8	0.1	1,117.0	6
	2月	7.8	0.9	0.7	5.9	0	5.0	0.1	904.0	3
	3月	7.3	1.4	1.6	3.9	0	7.7	0.1	904.0	2
	最大	8.0	3.2	3.0	13.0	6.0	8.4	0.2	1206.0	14.0
	最小	7.3	0.9	0.0	3.9	0.0	2.8	0.0	833.0	1.0
	平均	7.6	2.0	1.3	8.2	0.8	5.0	0.1	1005.2	4.2

※T-N（窒素）含有量についての排水基準は、環境大臣が窒素が湖沼植物プランクトン、海洋性植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがあると定める海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用するため、当組合施設は基準の対象外である。